



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/33-137

24.01.2018

г. Краснодар

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования
(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)
город Краснодар средняя общеобразовательная школа №89 (МБОУ СОШ № 89), 350089,
Краснодарский край, г. Краснодар, улица им 70-летия Октября, 30, тел./факс: 8(861)-261-78-00

Мною, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Сургутовым Игорем Андреевичем в присутствии директора Овечкиной Светланы Дмитриевны, на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) от «19» декабря 2017г. № 8444-Р, проведена плановая, выездная проверка МБОУ СОШ № 89

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законах, нормах и правилах в количестве 1 шт.

Руководителю предприятия (организации, учреждения): директору Овечкиной Светлане Дмитриевне для обеспечения безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, зданий и сооружений предписывается устранить следующие замечания, в указанные сроки:

№ № п/п	Выявленные нарушения	Ссылка на НТД	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Эксплуатация тепловых энергоустановок			
1.	На трубопроводах узла учета тепловой энергии здания школы отсутствует тепловая изоляция	п. 9.12.; п. 2.2.5. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03г. и зарегистрированн ых Минюстом России № 4358 от 02.04.03г. (далее ПТЭТЭУ)	24.08.2018 г.

Письменную информацию о выполнении предписания представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская, 4 каб. № 27, тел./факс (861) 262 5481 до 23.08.2018

Не выполнение предписания в установленные сроки, а также непредставление сведений о его выполнении влечет применение санкций в соответствии с КоАП РФ


Предписание составил:
государственный инспектор



Сургутов Игорь Андреевич
(Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен,
один экземпляр для исполнения получил Директор Овечкина Светлана Дмитриевна

«24» января 2018г.



СВ
(подпись)